220002349162

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号：WT2023B01A06057

委托单位：广东福莱特建筑材料有限公司

样品名称：改性无机粉复合建筑饰面片材（MCM 软瓷建筑环保装饰材料）

检测类别：委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

WT2023B01A06057

ctc 国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号：**WT2023B01A06057**　　

样品名称	改性无机粉复合建筑饰面片材（MCM 软瓷建筑环保装饰材料）	**检测类别**	委托检测
委托单位	广东福莱特建筑材料有限公司	**商　　标**	福莱特
生产单位	广东福莱特建筑材料有限公司	**样品状态**	满足检测要求
收样日期	2023 年 11 月 01 日	**样品数量**	3 平米
生产日期/批号	——	**型号规格**	590mm×1200mm
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	**检测日期**	2023 年 11 月 02 日 -15 日
判定依据	JC/T 2219-2014（2017）《改性无机粉复合建筑饰面片材》		
检测项目	1、有害物质限量 2、放射性核素限量		
检测结论	*经检测，送检样品所检项目的检测结果符合JC/T 2219-2014（2017）中表 4（室内）的技术要求。检测结果详见数据页。* **签发日期：**2023年11月20日 **（检测专用章）**		
附注：（此处空白）			

批　准：李秋萍　审　核：李倩男　编　制：楚俊英

检测机构地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号　　电话：010-51167681　　邮编：100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

序号	检测项目		标准要求 表 4 （室内）	检测结果	单项结论	检测依据
1	有害物质限量	TVOC/（g/m^2）	≤10	6.2	符合	GB 18586-2001 5.5
		可溶性铅/（mg/m^2）	≤20	未检出	符合	GB 18586-2001 5.4
		可溶性镉/（mg/m^2）	≤20	未检出	符合	
2	放射性核素限量	I_{Ra}	≤1.0	0.0^{+}	符合	GB 6566-2010
		I_r	≤1.3	0.0^{+}	符合	

(以下空白)

备注： 1、检测地点：管庄。

2、未检出说明：可溶性铅＜0.10mg/m^2；

可溶性镉＜0.10mg/m^2。

本报告结束

检测机构地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号　　电话：010-51167681　　邮编：100024

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：http://www.ctc.ac.cn/